

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 064/2481

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: лицей.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Ленина, д. 92, 8(38173) 20-173, kahin@ya.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 2 этажа, 784,5 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16590 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1956, год последнего капитального ремонта: 2011.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2024г., капитального не планируется.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, (далее – участник): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Исилькульский лицей» (МБОУ «Исилькульский лицей»).
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646024, Омская область, г. Исилькуль, ул. Ленина, д. 92, 8 (38173) 20-173, kahin@ya.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646023, Омская область, г. Исилькуль, ул. Первомайская, д. 2А; 8 (38173) 20-800, moio@isil.obr55.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 208, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2.
- 2.8. Вместимость, пропускная способность 130.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: путь следования к объекту осуществляется городскими автобусами (4 маршрута: «АТП-Мясокомбинат», «Павловка-УХ-4», «Нефтегородок-Опытная станция», «Элеватор-Автовокзал») ни один из автобусов не адаптирован к нуждам маломобильных групп населения, остановочные пункты общественного транспорта, не приспособлены для всех категорий инвалидов; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

- 3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	А
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	А

- «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная),
- «Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
- «ДУ» – объект условно доступен;
- «ВНД» – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3-4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		5, 6, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		11-14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		8, 9, 16, 17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

- «ДП-В» – объект доступен полностью всем;
- «ДП-И» ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития);
- «ДЧ-В» – объект доступен частично всем;
- «ДЧ-И» ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен;
- «ВНД» – объект временно недоступен.

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности объектов

(по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) «ДУ» - доступен условно

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг					
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг					
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать парковку, на которой предусмотреть место для стоянки автомобилей инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Обозначить горизонтальной разметкой и знаком на высоте не менее	2023-2030
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		На входной двери понизить пороги до 0,014 м.	2023-2030

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,2 м, шириной не менее 0,2 м. Глубина тамбуров не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1				
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	1				
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Пандусы	1				
4.8. Подъемные платформы (аппарели), лифты					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Раздвижные двери					
4.10. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Оборудовать кабину для инвалидов и МГН. В кабине должны быть поручни откидные и поручни у раковины, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	2023-2030
4.11. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.12. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.13. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.14. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.15. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.17. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	1				
4.18. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и / или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
10. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %					
11. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
12. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
13. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
14. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
15. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023-2030 гг. в рамках исполнения управленческих мероприятий п. 3.6 паспорта доступности

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

4.4. Для принятия решения не требуется согласование.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "17" мая 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "19" апреля 2023 года №063/2480.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "19" апреля 2023 года №8.

Директор

С.Ю.Хоменко